

## Hinweise zum Gaszähler- und Reglereinbau

Informationen für Installateure

Die Netz Lübeck GmbH montiert hinter der Hauptabsperreinrichtung (HAE) keine Halterungen für den Hausdruckregler (HDR). Diese sind von dem jeweiligen Installateur zu erstellen.

Der **GS** muss **direkt hinter der Hauptabsperreinrichtung** installiert werden. Die Dimensionierung sowie die Einbaulage erfolgt gemäß der aktuell gültigen Technischen Regel für Gasinstallationen (DVGW-TRGI). Weitere Informationen zum Standardwerk TRGI finden Sie im Internet unter [www.trgi.de](http://www.trgi.de).

Regler (DN)	Verschraubung (DN)	Passtück (DN)	Abstand (Mitte Regler zur Wand)	Passtück-Länge
HR 25s	25 (1")	1/1/2"	80 mm	140 mm
HR 40	40 (1/1/2")	2/1/4"	120 mm	210 mm
HR 80/100	Flanschanschluss		200 mm	

Das Reglerpasstück kann unter folgender Adresse leihweise in Empfang genommen werden:

**Netz Lübeck GmbH**  
**Messtellenbetrieb**  
**Technische Revision**  
**Geniner Str. 80**  
**23560 Lübeck**

Wir empfehlen ein eigenes Passtück anzufertigen oder solche über den Handel zu beziehen. Um eine Verwechslung auszuschließen, sollte Ihr "Eigenpasstück" mit Ihrer Firmenbezeichnung geeignet versehen werden.

Unsere Gasanträge für Installationen finden Sie auf unserer Internetseite [www.netz-luebeck.de](http://www.netz-luebeck.de).

Bei weiteren Rückfragen können Sie gern die Technische Revision der Netz Lübeck GmbH unter der Telefonnummer 0451 888-2243 kontaktieren.

### Beispiel für einen Zählereinbau:

